

Oleopator P

Separators for ground installation / Séparateurs pour l'installation dans le sol

This maintenance manual contains important notes! Please read before start separator service
Ce manuel d'entretien contient des notes importantes! S'il vous plaît lire avant de commencer l'entretien du séparateur.

Step by step maintenance guide

Guide de maintenance étape par étape

Description / La description

1. Remove loose set cover./Retirer le couvercle réglable
2. Remove coalescence unit and float by pulling up./Retirer l'unité de coalescence et flotter en tirant vers le haut
3. Empty content - this should be done by a licensed operator. Lower suction pipe in the tank gently to prevent damaging separator inside parts./Contenu vide - cela doit être effectué par un opérateur autorisé. Retirer le tube d'aspiration dans le réservoir doucement pour éviter d'endommager les pièces intérieures du séparateur.
4. Clean inside of separator tank, coalescence unit and float with room temperature water, no soaps, no pressured water. Clean alarm sensors if present./Nettoyer à l'intérieur du réservoir séparateur, l'unité de coalescence et le flotter à l'eau de la température ambiante, sans savon, sans eau pressurisée. Nettoyez les capteurs d'alarme si présents.
5. Fill separator with room temperature water and ensure the water flows freely through the outlet pipe - level will not rise once the water level reaches outlet pipe invert./Remplir le séparateur avec l'eau de la température ambiante et s'assurer que l'eau s'écoule librement à travers le tuyau de sortie - le niveau ne s'élèvera pas une fois que le niveau d'eau atteint le tuyau de sortie inversé
6. Place back the clean float - ensure float moves freely up and down in the coalescence cage./Placez le flotter propre - assurez-vous que le flotter se déplace librement vers le haut et vers le bas dans la cage de coalescence.
7. Place back the clean coalescence unit./Reposer l'unité de coalescence propre.
8. Place back the loose set cover./Reposer le couvercle du jeu lâche

